



A 1000, 500 és 250 mm magasságú csőelemeket (6a, 6c, 6d) egymásba kell illeszteni és fentről leengedni (tokmagasság 50 mm).

A távtartókat (8) max. 5 m távolságra egymástól kell rögzíteni a csőoszlopon; ezek tartják középen a csőoszlopot a kéményben.

A kürtőfedlap (9a) megakadályozza az eső bekerülését a meglévő kéménybe. A kürtőfedlap állítócsavarjai segítségével lehet középpontosra állítani a csőoszlopot.

Fontos: Ügyelni kell arra, hogy a csőoszlop szabadon mozogjon! Az állítócsavarokat nem szabad túl húzni!

A csőoszlop és a kürtőfedlap közötti hézagot az esővédő gallérral (9e) vagy a torkolati kúppal (9b) lehet lezárni.

A hossz illesztése: Minden csőelem megfelelő mértékben lerövidíthető az alsó végén. A csatlakozó részt megfelelően el kell dolgozni, a sorját és az esetleges kiálló részeket le kell csiszolni. Túlnyomásos üzem esetén ebben az esetben a csatlakozási pontokat „tömítés készlettel” (23c) kell ellátni.

Túlnyomásos üzem:

Túlnyomásos üzem esetén a csővég vájatába tömítőgyűrűt kell helyezni, és a gyűrűt síkosítóval kell bekenni. Gázüzemű túlnyomásos üzem esetén a szilikon tömítőgyűrűket, olajüzemű túlnyomásos üzem esetén pedig a vitonból készült tömítőgyűrűket kell használni.

A típustáblát a lábrészen kell elhelyezni, és a berendezés használhatóságát a szabványnak megfelelően kell jelezni.

A kondenzátum elvezetése:

A kondenzvíz és a csapadékvíz csatornába történő bevezetéséről az építetőnek kell gondoskodnia. A szifonban legalább 10 cm magasságú vízzárnak kell lennie. Az elvezető rendszer működését és szivárgásmentességét a teljes vezeték kialakítása után kell ellenőrizni, majd pedig a későbbiekben is rendszeresen kell ellenőrizni és szükség szerint tisztítani. A vízügyi előírásokat be kell tartani.

A villámvédelemet az MSZ EN 62305 szabvány szerint, az egyen potenciálra hozást (EPH) az MSZ 172-1 szabvány és az ME-04-115:1982 műszaki előírás szerint biztosítani kell.

Megnevezés:

1	PPL Kondenzátum gyűjtő, elvezetővel	8	PPL Távtartó
2a	PPL Vizsgálónyílásos elem (nedves)	9a	PPL Kürtőfedlap
2b	PPL Tisztítóajtós elem (száraz)	9b	PPL Torkolati kúp
3a	PPL Lezáró dugó, nedves üzem N1	9c	PPL Esővédő sapka
3b	PPL Lezáró dugó, nedves üzem P1	9e	PPL Esővédő gallér
4a	PPL T - idom füstcső csatlakozóhoz	10a	PPL Levegő bevezető rács
4b	PPL Talpas könyök 85°-os	10b	PPL Levegő bevezető rács, nemesacél
4c	PPL Füstcső-csatlakozó komplett 90°-os	11a	PPL Tisztítóajtó kürtőlezáráshoz, nemesacél
4d	PPL Füstcső-csatlakozó komplett 45°-os	11b	PPL Tisztítóajtó keret, 150
5a	PPL Füstcső csatlakozó, T-idomhoz	11c	PPL Tisztítóajtó keret, 250
5b	PPL Állítható füstcső csatlakozó	12a	PPL Ajtó, hosszkiegészítő kerettel
5e	PPL Duplafalú füstcső csatlakozó	13a/b	PPL Csőrozsza egyhájú csőre
6a	PPL Normál cső 1000	14a/b	PPL Könyök, 15°-30°
6c	PPL Rövid cső 500	14d/h	PPL Könyök, 45°-90°
6d	PPL Rövid cső 250	15	PPL Csőrogzító bilincs a felső tisztítóajtóhoz
7	PPL Leengedő füles cső 250		