

EU - megfelelési nyilatkozat

599-02-08-0035

A gyártó, a

Schiedel Kéménygyár Kft.
H - 8200 Veszprém
Kistó u. 12.

az építési termékekről szóló 89/106/EWG számú EU irányelv alapján

kijelenti, hogy a

Schiedel PRIMA PLUS

nemesacél kémény béléscső és bekötő füstcső rendszer,

tömítéssel : T200 H1 W V2 L50060 O200 és T200 P1 W V2 L50060 O200

tömítés nélkül : T600 N1 W V2 L50060 G400 és T200 N1 W V2 L50060 O200

megfelel az

EN 1856-2 : 2004-07

szabványnak, valamint teljesíti a CE-jelölésre vonatkozó feltételeket a ZA függelék alapján.

Az első típusvizsgálatot és a gyári termelés-ellenőrzési rendszert az erre felhatalmazott

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Riedlerstrasse 65.
D – 80339 München

Hivatalos vizsgálóintézet tanúsította.

A

0036 – CPD – 9195 - 017

Számon nyilvántartott tanúsítvány első alkalommal 2006. április 13-án került kiállításra.



Veszprém, 2008. április 1.

Tenk Ferenc
Ügyvezető igazgató

A megfelelési nyilatkozaton alkalmazott, az MSZ EN 1856-1 : 2003 szabvány szerinti jelölések magyarázata :

T600 600 C° névleges üzemi füstgáz hőmérsékletig
T200 200 C° névleges üzemi füstgáz hőmérsékletig
H1 Nagynyomású égéstermék elvezető berendezés
Max. szivárgási érték: 0,006 l/m² sec
(5000 Pa vizsgálati nyomásnál)

P1 Túlnyomásos üzemi kémény; Max. szivárgási érték:
0,006 l/m² sec (200 Pa vizsgálati nyomásnál)

N1 Huzat, vagy szívás hatása alatt álló kémény; Max.
szivárgási érték: 2,0 l/m² sec (40 Pa vizsgálati
nyomásnál)

W Olyan kémények esetén, amelyeket tervszerűen nedves
üzem módban üzemeltetnek
(kondenzvíz kicsapódás várható)

V2 Lehetséges tüzelőanyag fajták : gáz, olaj és fa

O200 Koromégés nem lép fel, a kéménybéléscső
(bekötő füstcső) és az egyéb éghető építőanyag
között 200 mm védőtávolságot kell biztosítani.
Köpenyszerkezettel ellátott béléscső esetén
a védőtávolságot a köpenyszerkezet tűzállósága
határozza meg.

G400 Koromégésnek ellenáll, a kéménybéléscső
(bekötő füstcső) és az egyéb éghető építőanyag
között 400 mm védőtávolságot kell biztosítani.
Köpenyszerkezettel ellátott béléscső esetén
a védőtávolságot a köpenyszerkezet tűzállósága
határozza meg.

L50060 Anyagminőségi mutató : L50 = a belső cső anyag
minősége = 1.4404 (316L), vagy 1.4571 (316Ti)
060 = a belső cső falvastagsága 0,60 mm